

ukazatel	jednotky	hyg. Limit	typ limitu	SV Prostějov	SV Klopotovice	SV Skalka	Vodovod Slatinky	Vodovod Žešov	Vodovod Víceměřice	Vodovod Malé Hradisko	SV Konice	SV Křemenec	Vodovod Ludmírov	Vodovod Stařechovice
dusičnany	mg/l	50	NMH	14,0	37,7	7,39	4,46	8,85	9,7	27,1	38,9	2,5	18,6	
koliformní	KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Escherich	KTJ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KM 22°C	KTJ/100ml	200	DH	11	0	0	0	23	0	0	3	20	0	
KM 36°C	KTJ/100ml	40	DH	3	0	0	0	10	0	0	0	13	0	
železo	mg/l	0,20	MH	0,05	0,02	0,03	0,02	0,13	0,02	0,08	0,008	0,01	0,08	
mangan	mg/l	0,05	MH	0,01	0,01	0,01	0,011	<0,01	0,011	0,01	<0,01	0,01	0,015	
hliník	mg/l	0,20	MH	<0,011	<0,011	0,060	<0,011	<0,011	0,015	<0,011	<0,011	<0,011	<0,011	
fluoridy	mg/l	1,50	NMH	<0,31	<0,31	1,40	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	
olovo	mg/l	0,025	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
rtuť	mg/l	0,0010	NMH	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	
selén	mg/l	0,010	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
dusitany	mg/l	0,50	NMH	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,004	<0,004	<0,004	
amonné io	mg/l	0,50	MH	<0,033	<0,033	0,0137	<0,033	<0,033	<0,033	<0,033	<0,033	0,077	<0,033	
tvrdost	mmol/l	2 - 3,5	DH	3,23	5,22	2,68	4,03	5,14	3,91	1,24	3,00	1,50	1,19	
vápník	mg/l	40-80	DH	98	164	70,8	134	156	109	37,0	113	47,6	45,0	
hořčík	mg/l	20-30	DH	19,5	27,4	22,2	16,7	30,3	29,0	7,71	4,39	7,51	1,45	
CHSK Mn	mg/l	3,0	MH	0,468	<0,50	0,18	0,32	0,50	0,50	0,71	0,20	0,35	0,55	
pH	-	6,5-9,5	MH	7,36	7,06	7,80	7,19	7,39	7,55	7,40	7,49	7,51	7,70	
konduktiv	mS/m	125	MH	80,7	101,0	76,3	83,4	100,0	83	36,9	56,4	38,2	26,7	
barva	mg/l Pt	20	MH	6	0	1,6	0	13	9	8	1	2,2	14	
zákal	ZFn	5	MH	0,2	0,0	0	0	0,7	0	0,7	0,0	0,3	1,7	
volný chlór	mg/l	0,30	MH	0,045	0,08	0,15	0,06	0,06	0,195	0,035	0,13	0,08	0,08	

KTJ - kolonie tvořící jednotku NMH - nejvyšší mezní hodnota MH - mezní hodnota DH - doporučená hodnota

SV Prostějov (Prostějov, Ondratice, Brodek U Prostějova, Koberice, Hradčany, Dobromilice, Dětkovice, Určice, Seloutky, Hrdibořice, Kraličky, Smržice, Bedihošť, Kralice

SV Klopotovice (Klopotovice, Biskupice)

SV Skalka (Skalka, Čelčice, Pivín)

SV Víceměřice (Víceměřice, Doloplazy, Poličky)

Vodovod Malé Hradisko (Malé Hradisko, Skřivánkov)

SV Konice (Konice, Dzbel, Jesenec, Bohuslavice, Polomí, Březsko, Hačky, Klužínek, Vojtěchov, Hvozď, Ochoz, Ládín, Raková, Rakůvky, Ponikev)

SV Křemenec (Křemenec, Hrochov, Lípová ,Seč, Runářov ,Suchdol, Labutice, Jednov, Čunín)

Vodovod Stařechovice od 1.1.2013 neprovozujeme

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)

1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)

1° dH = 0,18 mmol/l

1° dH = 1,78° F

1° F = 0,1 mmol/l

1° F = 0,56° dH

Stupně tvrdosti vody

	mmol/l	°dH	°F
velmi měkká	<0,5	<2,8	<5
měkká	0,7 - 1,25	3,9 - 7	7 - 12,5
středně tvrdá	1,26 - 2,5	7,01 - 14	12,51 - 25
tvrdá	2,51 - 3,75	14,01 - 21	25,01 - 37,5
velmi tvrdá	>3,76	>21,01	>37,51