

ukazatel	jednotky	hyg. limit	typ limitu	SV Olomouc	SV Uničov	SV Dub nad Moravou	SV Domašov nad Bystřicí	Vodovod Troubelice	Vodovod Dlouhá Loučka	Vodovod Křivá	Vodovod Véska	Vodovod Pohořany
dusičnany	mg/l	50	NMH	12,6	23,8	26,6	7,8	13,8	5,6	17,1	43,8	0
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM 22°C	KTJ/100ml	200	DH	11	9	14	15	1	3	4	3	3
KM 36°C	KTJ/100ml	40	DH	9	10	6	5	3	5	9	3	20
železo	mg/l	0,20	MH	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0	0	0	0
mangan	mg/l	0,05	MH	0	0	0,000	0,005	0	0	0	0	0
hlíník	mg/l	0,20	MH	0	0	0	0,015	0	0	0	0	0
fluoridy	mg/l	1,50	NMH	0,232	0,076	0,285	0,120	0,146	0,124	0,078	0,275	0,278
olovo	mg/l	0,025	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rtuť	mg/l	0,0010	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
selen	mg/l	0,010	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dusitany	mg/l	0,50	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amonné ionty	mg/l	0,50	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tvrdost	mmol/l	2 - 3,5	DH	2,98	2,6	3,50	0,90	2,13	0,40	0,95	1,40	1,10
vápník	mg/l	40-80	DH	95,2	86,9	114	31,9	70,5	10,9	32	37,5	37,2
hořčík	mg/l	20-30	DH	14,7	10,5	16	2,56	9	1,52	3,64	11,31	4,36
CHSK Mn	mg/l	3,0	MH	0,64	0	0,6	0,7	0	1	0	0	0
pH	-	6,5-9,5	MH	7,36	7,30	7,50	7,52	7,40	6,55	7,50	7,80	7,90
konduktivita	mS/m	125	MH	62,4	55,0	87,6	26,1	52,5	12,1	23,4	35,9	26,5
barva	mg/l Pt	20	MH	2,17	0	0	3	0	0	0	0	0
zákal	ZFn	5	MH	0,9	0,4	0,2	0,5	0,3	0,6	0,7	0,6	0,4
volný chlór	mg/l	0,30	MH	0,06	0,16	0,04	0,03	0,11	0,07	0,05	0,13	0,05

KTJ - kolonie tvořící jednotku

NMH - nejvyšší mezní hodnota

MH - mezní hodnota

DH - doporučená hodnota

SV Olomouc (Olomouc, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Mariánské Údolí, Horka nad Moravou, Krčmaň, Mřklesy, Lhota, Mezice, Náklo, Droždín, Chomoutov, Lošov, Nemilany, Slavonín, Sv. Kopeček, Týneček, Přáslavice, Hynkov, Příkazy, Samotičky, Skrběň, Střeň, Tověř, Velká Bystřice, Topolany, Radíkov, Nedvězí, Křelov-Břuchotín, Vsisko)

SV Uničov (Uničov, Brničko, Benkov, Renoty, Střelice, Želechovice, Nová Dědina, Horní Sukolom, Dolní Sukolom)

SV Dub nad Moravou (Dub nad Moravou, Charvátý, Věrovany, Bolelouc, Tučapy, Drahlov, Čertoryje, Nenakonice, Rakodavy)

SV Domašov nad Bystřicí (Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová)

Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° F
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH

Stupně tvrdosti vody	mmol/l	°dH	°F
velmi měkká	<0,5	<2,8	<5
měkká	0,7 - 1,25	3,9 - 7	7 - 12,5
středně tvrdá	1,26 - 2,5	7,01 - 14	12,51 - 25
tvrdá	2,51 - 3,75	14,01 - 21	25,01 - 37,5
velmi tvrdá	>3,76	>21,01	>37,51