

# Kvalita vypouštěných odpadních vod

Hodnoty představují průměrná čísla za **1. čtvrtletí roku 2024**, není-li uvedeno jinak.

**Aktualizace: 03/2024**

## a) Olomouc: ČOV Nové Sady

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Olomouc - Nové Sady	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	0,621	0,636
BSK <sub>5</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	3,68	15
CHSK <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	23,7	55
NL	mg.l <sup>-1</sup>	2,50	20
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	1,60	-
N <sub>anorg</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	8,97	-
N <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	9,87	10*
P <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	0,66	1*

\* aritmetický průměr za kalendářní rok

## b) Prostějov: ČOV Kralický Háj

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Prostějov - Kralický Háj	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	0,232	0,5
BSK <sub>5</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	3,57	15
CHSK <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	31,2	75
NL	mg.l <sup>-1</sup>	3,6	20
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	1,60	-
N <sub>anorg</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	3,51	-
N <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	4,68	10*
P <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	0,86	1*

\* aritmetický průměr za kalendářní rok