

Kvalita vypouštěných odpadních vod

v největších městech, kde MOVO provozuje.

Hodnoty představují průměrná čísla **za 3. čtvrtletí roku 2009**, není-li uvedeno jinak.

Aktualizace: 10/2009

a) Olomouc: ČOV Nové Sady

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Olomouc - Nové Sady	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	0,435	0,636
BSK ₅	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	2,17	15
CHSK _{Cr}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	17,2	75
NL	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	3,91	20
N-NH ₄ ⁺	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	0,198	
N _{anorg}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	7,6	
N _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	8,97*	10
P _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	0,69*	1

* aritmetický průměr za posledních 12 měsíců, dle rozhodnutí

b) Prostějov: ČOV Kralický Háj

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Prostějov - Kralický Háj	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	0,158	0,5
BSK ₅	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	3,38	15
CHSK _{Cr}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	28,5	75
NL	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	4,29	20
N-NH ₄ ⁺	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	3,03	
N _{anorg}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	4,88	
N _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	6,16	10
P _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	0,79	1

*aritmetický průměr za kalendářní rok

c) Zlín: ČOV Malenovice

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Zlín - Malenovice	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	0,273	0,65
BSK ₅	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	4,2	15
CHSK _{Cr}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	29	75
NL	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	5,4	20
N-NH ₄ ⁺	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	2,5	5
N _{anorg}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	11,18	15
N _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	13,37	-
P _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	1,13	1,5