

# Kvalita vypouštěných odpadních vod

v největších městech, kde společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje.  
Hodnoty představují průměrná čísla **za 4. čtvrtletí roku 2011**, není-li uvedeno jinak.

**Aktualizace: 01/2012**

## a) Olomouc: ČOV Nové Sady

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Olomouc - Nové Sady	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	0,323	0,636
BSK <sub>5</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	2,33	15
CHSK <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	15	75
NL	mg.l <sup>-1</sup>	3,93	20
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	0,508	
N <sub>anorg</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	7,16	
N <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	8,58	10*
P <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	0,62	1*

\* aritmetický průměr za ukončený rok

## b) Prostějov: ČOV Kralický Háj

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Prostějov - Kralický Háj	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	0,162	0,5
BSK <sub>5</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	3,4	15
CHSK <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	25,16	75
NL	mg.l <sup>-1</sup>	4,4	20
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	2,77	
N <sub>anorg</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	4,33	
N <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	5,51	10*
P <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	0,83	1*

\* aritmetický průměr za ukončený rok

## c) Zlín: ČOV Malenovice

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Zlín - Malenovice	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	0,222	0,65
BSK <sub>5</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	3,1	15
CHSK <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	30,5	70
NL	mg.l <sup>-1</sup>	3,1	20
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	0,56	-
N <sub>anorg</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	12,53	-
N <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	13,6	15*
P <sub>celk</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	0,91	1,5*

\* aritmetický průměr za kalendářní rok