

ukazatel	jednotky	hyg. Limit	typ limitu	SV Olomouc	SV Uničov	SV Dub nad Moravou	SV Domašov nad Bystřicí	Vodovod Troubelice	Vodovod Dlouhá Loučka	Vodovod Křivá
dusičnany	mg/l	50	NMH	13	18,9	34,5	6,69	8,0	4,76	14,2
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	NMH	0	0	0	0	0	0	0
KM 22°C	KTJ/100ml	200	MH	22	1	0	13	6	22	0
KM 36°C	KTJ/100ml	20	MH	4	3	0	5	2	3	0
železo	mg/l	0,20	MH	0,02	0,02	0,09	0,06	0,02	0,09	0,03
mangan	mg/l	0,05	MH	0,006	0,006	0,04	0,01	<0,011	<0,011	0,019
hliník	mg/l	0,20	MH	<0,011	<0,011	0,017	0,014	<0,011	<0,011	<0,011
fluoridy	mg/l	1,50	NMH	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31	<0,31
olovo	mg/l	0,025	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
rtuť	mg/l	0,0010	NMH	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
selén	mg/l	0,010	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
dusitany	mg/l	0,50	NMH	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
amonné ionty	mg/l	0,50	MH	0,004	<0,033	<0,033	0,004	<0,033	<0,033	<0,033
tvrdost	mmol/l	2 - 3,5	DH	2,86	2,52	5,23	0,67	1,97	0,46	0,68
vápník	mg/l	40-80	DH	96,5	96,2	158	20,0	58,7	12,80	21,8
hořčík	mg/l	20-30	DH	11,0	2,39	31,3	4,90	12,5	3,12	3,31
CHSK Mn	mg/l	3,0	MH	0,31	0,59	0,37	1,6	0,50	0,50	0,50
pH	-	6,5-9,5	MH	7,46	7,40	7,03	7,39	7,12	6,51	7,01
konduktivita	mS/m	125	MH	52,8	49,3	96	22,8	55,0	121,0	17,5
barva	mg/l Pt	20	MH	2	0	0	9	0	5	4
zákal	ZFn	5	MH	0,5	0	0,0	0,6	0	1,3	2,0
volný chlór	mg/l	0,30	MH	0,06	0,10	0,03	0,02	0,10	0,05	0,10

KTJ - kolonie tvořící jednotku

MH - mezní hodnota

NMH - nejvyšší mezní hodnota

DH - doporučená hodnota

SV Olomouc (Olomouc, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Mariánské Údolí, Horka nad Moravou, Krčmaň, Mrsklesy, Lhota, Mezice, Náklo, Droždín, Chomoutov, Lošov, Nemilany, Slavonín, Sv Kopeček, Týneček, Práslavice, Hynkov, Příkazy, Samotičky, Skrbeň, Střeň, Toveř, Velká Bystřice, Topolany)

SV Uničov (Uničov, Brníčko, Benkov, Renoty, Střelice, Želechovice)

SV Dub nad Moravou (Dub nad Moravou, Bolelouc, Tučapy, Čertoryje, Drahlov, Nenakonice, Věrovany, Charváty, Rakodavy)

SV Domašov nad Bystřicí (Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová)

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)

1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)

1° dH = 0,18 mmol/l

1° dH = 1,78° F

1° F = 0,1 mmol/l

1° F = 0,56° dH

Stupně tvrdosti vody

	mmol/l	°dH	°F
velmi měkká	<0,5	<2,8	<5
měkká	0,7 - 1,25	3,9 - 7	7 - 12,5
středně tvrdá	1,26 - 2,5	7,01 - 14	12,51 - 25
tvrdá	2,51 - 3,75	14,01 - 21	25,01 - 37,5
velmi tvrdá	>3,76	>21,01	>37,51