

Kvalita vypouštěných odpadních vod

v největších městech, kde společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje.
Hodnoty představují průměrná čísla za **4. čtvrtletí roku 2021**, není-li uvedeno jinak.

Aktualizace: 01/2022

a) Olomouc: ČOV Nové Sady

parametr	jednotka	ČOV Olomouc - Nové Sady	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,331	0,636
BSK ₅	mg.l ⁻¹	2,62	15
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	31,05	75
NL	mg.l ⁻¹	2,05	20
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	1,729	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	6,89	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	8,44	10*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	0,787	1*

* aritmetický průměr za kalendářní rok

b) Prostějov: ČOV Kralický Háj

parametr	jednotka	ČOV Prostějov - Kralický Háj	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,163	0,5
BSK ₅	mg.l ⁻¹	4,12	15
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	40,20	75
NL	mg.l ⁻¹	5,83	20
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	1,50	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	3,74	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	5,60	10*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	0,60	1*

* aritmetický průměr za kalendářní rok

c) Zlín: ČOV Malenovice

parametr	jednotka	ČOV Zlín - Malenovice	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,28	0,65
BSK ₅	mg.l ⁻¹	3,5	15
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	24,8	70
NL	mg.l ⁻¹	<2	20
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	0,2	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	10,3	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	13,7	15*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	1,1	1,5*

* aritmetický průměr za kalendářní rok