

Kvalita vypouštěných odpadních vod

Hodnoty představují průměrná čísla za **4. čtvrtletí roku 2025**, není-li uvedeno jinak.

Aktualizace: 01/2026

a) Olomouc: ČOV Nové Sady

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Olomouc - Nové Sady	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,424	0,636
BSK ₅	mg.l ⁻¹	2,68	15
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	27,1	55
NL	mg.l ⁻¹	4,20	20
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	0,50	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	7,65	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	8,64	10*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	0,85	1*

* aritmetický průměr za kalendářní rok

b) Prostějov: ČOV Kralický Háj

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	ČOV Prostějov - Kralický Háj	
		průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,173	0,5
BSK ₅	mg.l ⁻¹	3,42	15
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	37,2	75
NL	mg.l ⁻¹	4,23	20
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	1,44	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	2,99	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	4,44	10*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	0,74	1*

* aritmetický průměr za kalendářní rok