

Skupinový vodovod Dub nad Moravou hodnoty dusičnanů (NO ₃ ⁻)mg/l v jednotlivých obcích a místních částech										
	rok 2013									
obce	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Dub n. Moravou	33,5	29,4	34,2	27,9	27	31,2	13,9 *	37,6	46,7	50,4
Bolelouc	32,8	29,8	34,5	26,7	29,8	29,8	33,9	40,9	45	54,4
Tučapy	34,4	32,1	37	28,1	29,9	27,3	36,1	37,1	42,2	54,5
Charváty	31,5	29,3	32,1	29,8	30,4	30,2	32,5	40,4	44,8	56,5
Drahlov	32,5	30,1	33,1	29,5	28,8	28	32,5	39,1	49,4	55,7
Čertoryje	31,2	30,9	31,9	28,5	32	30,3	33,6	36,5	48,4	58,9
Věrovany	31,1	31,6	28,9	30,3	28	28	32,7	38,5	42,5	51,1
Nenakonice	31,9	30,7	31,5	26,9	26,4	28,1	38	36,5	46	59,7
Rakodavy	32	30,6	28,4	28,1	29,6	29,3	33,7	36,5	49,4	55,8
průměr dusičnanů za SV Dub nad Moravou	32,3	30,5	32,4	28,4	29,1	29,1	34,12	38,1	46,04	55,2

* odběr byl z lékárny pravděpodobně tam mají filtr, škola je zavřená

limit stanovený opatřením KHS Olomouc – 70 mg/l.