

Ve skupinovém vodovodu Dub nad Moravou bylo KHS Olomouc schváleno navýšení limitu dusičnanů na 60 mg/l.

Kvalita pitné vody ve Skupinovém vodovodu (SV) Dub nad Moravou odpovídá vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Co se týče dusičnanů, jejich hodnota během roku kolísá.

KHS Olomouckého kraje vydala opatření pod. č.j.: KHSOC/16034/2014/OC/HOK dne 11.8.2014, kterým pro skupinový vodovod (dále jen SV) Dub nad Moravou určila dočasný mírnější hygienický limit pitné vody v ukazateli dusičnany v hodnotě 60 mg/l. Současně stanovila provozovateli podmínky a povinnosti dle závěru dodatku znaleckého posudku po dobu platnosti opatření - do 11.8.2017.

Vlastník vodovodu připravuje využití stávajícího dosud nevyužívaného vrtu v k.ú. Věrovany jeho připojením na SV Dub nad Moravou v místě ČS Nenakonice. Realizovaná čerpací zkouška potvrdila dostatečnou vydatnost vrtu. V současné době probíhá komplexní rozbor vzorků vody tohoto potenciálního zdroje, který určí, zda bude nutná technologická úprava nebo pouhé hygienické zabezpečení ve stávajícím objektu ČS Nenakonice. Termín realizace tohoto opatření bude stanoven po vyhodnocení předprojektové přípravy a stanovení rozsahu investice, nejpozději však do poloviny roku 2017.

S ohledem na výše uvedené byla na objednávku provozovatele SV Dub nad Moravou, v červenci 2014 zpracována aktualizace původního znaleckého posudku. Hodnocení zdravotních rizik dusičnanů z pitné vody č. 352/11/11 z roku 2011 a to formou jeho dodatku.

V závěrech dodatku znaleckého posudku je uvedeno, že z hlediska předběžné opatrnosti je doporučeno nepoužívat vodu z vodovodu pro přípravu kojenecké stravy. Dále nelze vyloučit riziko chronických toxických účinků dusičnanů u dětí v případě zvýšené průměrné koncentrace dusičnanů nad limit 50 mg/l, při průměrné koncentraci 60 mg/l by to platilo pro děti do dovršení 3 let věku.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz