ukazatel	jednotky	hyg. limit	typ limitu	SV Olomouc	SV Dub nad Moravou	Vodovod Věska	Vodovod Pohořany
dusičnany	mg/l	50	NMH	12,6	44,5	2,9	<0,4
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	NMH	0	0	0	0
KM 22°C	KTJ/100ml	200	DH	8	13	2	1
KM 36°C	KTJ/100ml	40	DH	8	8	1	1
železo	mg/l	0,20	MH	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
mangan	mg/l	0,05	MH	0,001	0,03	<0,015	<0,015
hliník	mg/l	0,20	MH	<0,05	<0,05	<0,05	0,07
fluoridy	mg/l	1,50	NMH	0,216	0,272	0,263	0,295
olovo	mg/l	0,010	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
rtuť	mg/l	0,0010	NMH	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
selen	mg/l	0,020	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
dusitany	mg/l	0,50	NMH	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007
amonné ionty	mg/l	0,50	MH	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tvrdost	mmol/l	2 - 3,5	DH	2,88	4,79	1,43	1,21
vápník	mg/l	40-80	DH	92,8	153,0	42,8	42,3
hořčík	mg/l	20-30	DH	136,4	23,7	8,81	3,76
CHSK Mn	mg/l	3,0	MH	0,47	0,178	<0,5	<0,5
pH	-	6,5-9,5	MH	7,40	7,34	8,03	8,10
konduktivita	mS/m	125	MH	60,0	98,4	32,2	27,0
barva	mg/l Pt	20	MH	2,32	<5	4	<5
zákal	ZFn	5	MH	0,47	0,23	0,99	0,30
volný chlór	mg/l	0,30	MH	0,01	<0,05	0,12	<0,05

KTJ - kolonie tvořící jednotku
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota

SV Olomouc (Olomouc, Dolany, Grygov, Krčmaň, Droždín, Chomoutov, Lošov, Nemilany, Slavonín, Sv. Kopeček, Týneček, Samotišky, Tovéř, Topolany, Radíkov, Nedvězí, Křelov-Břuchotín, Vsisko)

SV Dub nad Moravou (Dub nad Moravou, Charváty, Věrovany, Bolelouc, Tučapy, Drahlov, Čertoryje, Nenakonice, Rakodavy)

Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° F
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH

Stupně tvrdosti vody			
	mmol/l	°dH	°F
velmi měkká	<0,5	<2,8	<5
měkká	0,7 - 1,25	3,9 - 7	7 - 12,5
středně tvrdá	1,26 - 2,5	7,01 - 14	12,51 - 25
tvrdá	2,51 -3,75	14,01 - 21	25,01-37,5
velmi tvrdá	>3,76	>21,01	>37,51